


REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA
COMUNE DI SORTINO (SR)

**Studio geologico a supporto del progetto per la sistemazione
di aree per attendamenti e containers in Sortino (SR)**
Art. 1, C. 2 Lett. H della Legge n. 433/91

**Risposte al rapporto di verifica progetto
della Ennepiesse srl**

STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA
Dr. Geologo Corrado Ingallina
V.le Principe di Piemonte, n 34
96017 Noto (SR)
e-mail coingal@tin.it
tel/fax 0931573838
elab c10131ris




**Studio geologico a supporto del progetto per la sistemazione
di aree per attendamenti e containers in Sortino (SR)
Art. 1, C. 2 Lett. H della Legge n. 433/91**

**Risposte al rapporto di verifica progetto della
Ennepiesse srl**

Punto 2.1.a (non è stata riscontrata la carta geologica dell'area)

La carta geologica dell'area, insieme a tutte le carte tematiche previste dall'allora vigente circolare 2222/95 dell'A.R.T.A., è stata prodotta a supporto dello studio di variante del P.R.G., dato che le aree interessate dal progetto ricadevano in Zona E (agricola). Lo Studio geologico di supporto alla variante è stato prodotto dal sottoscritto e regolarmente consegnato al Comune di Sortino in data 14 luglio 2003 (prot. comunale 7914).



Punto 2.1.b (la relazione geologica è definita conclusiva. Esiste una relazione geologica precedente ?)

La risposta è affermativa, in quanto una relazione geologica preliminare è stata redatta a supporto del progetto delle indagini geognostiche e geotecniche, poi appaltate dalla ditta Geomerid srl di Siracusa. Tale relazione, insieme al suddetto progetto, è stata consegnata al Comune di Sortino in data 5 febbraio 2001 (prot. comunale n 2011).

Punto 2.1.c (La relazione geologica fa riferimento al DM 88 e non al DM 14/01/2008)

La relazione geologica definita conclusiva faceva riferimento al DM 11/03/88, poiché al momento della presentazione le norme di cui alle NTC 2008 non erano in vigore. A seguito dell'ultima revisione progettuale del 2013 si è provveduto ad un adeguamento dello studio geologico anche con l'esecuzione di indagini sismiche MASW, ai fini della determinazione della categoria di suolo di fondazione prevista dalle NTC 2008. Tale adeguamento è stato consegnato al Comune di Sortino con appositi elaborati nel febbraio 2013 (Tav. I e Tav 15/A del progetto esecutivo)

Punto 2.1.d (non è stata riscontrata la relazione sull'esecuzione delle indagini geognostiche e delle prove di laboratorio)

Le indagini geognostiche e le prove di laboratorio, progettate dallo scrivente geologo, sono state regolarmente appaltate a cura del Comune di Sortino. La ditta aggiudicatrice, Geomerid srl di Siracusa, ha regolarmente eseguito i lavori e presentato all'amministrazione comunale la relazione sulle indagini nel settembre del 2002.

Noto, dicembre 2015

IL GEOLOGO INCARICATO
(Dr. Corrado Ingallina)

