IMPIANTO ANTINCENDIO			
	IA.1	DELIMITAZIONE AREA SERVITA DA IDRANTE: raggio 30m	-
	IA.2	DORSALE ANTINCENDIO	-
	IA.3	IDRANTE SOTTOSUOLO	-
	IA.4	ATTACCO AUTOPOMPA DOPPIO (esistente)	-
	IA.5	VALVOLA DI NON RITORNO	-
	IA.6	GIUNTO DI RACCORDO A T	-
UNI 737	IA.7	ATTACCO AUTOPOMPA VVF	-

Note:

La riserva idrica è rappresentata da MT.12 rif "Planimetria rete acque meteoriche e riuso"
(1) la copertura è data da un idrante soprasuolo DN 45 posto sul molo
(2) la rete è ha origine dal collettore MT.14 rif "Planimetria rete acque meteoriche e riuso"

Antincendio				
Ramo	Portata	Tipo tubazione	Diametro	Lunghezza
Sigla	L/min	-	mm	m
IA.2.1	240	HDPE	90	39
IA.2.2	240	HDPE	90	30,3
IA.2.3	120	HDPE	63	15
IA.2.4	240	HDPE	90	17
IA.2.5	120	HDPE	63	63
IA.2.6	240	HDPE	90	17
IA.2.7	120	HDPE	63	6,5
IA.2.8	120	HDPE	90	20

COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropiltana di Palermo

Progetto esecutivo

Riqualificazione urbana e rifunzionalizzazione ad uso pubblico delle aree di "Piano Stenditore"

Tav. 5.11 - Planimetria Impianto antincendio

Il Progettista: **Il Sindaco:** **Il R.U.P.**

16/11/2018 (rev. 1)